

④

台州市椒江区住房和城乡建设局

建设工程消防设计审查受理凭证

椒建消审凭字[2020]第 0173 号

台州学院：

根据《中华人民共和国消防法》《建设工程消防监督管理规定》以及《落实施工图联合审查实行消防技术审查与行政审批分离实施方案（试行）》的有关要求，你单位 2020 年 12 月 11 日申报了台州学院航空工程学院大楼建设项目室内装饰工程（地址：台州市市府大道 1139 号（椒江校区东北角）。原建筑为地上 10 层，地下 1 层，建筑高度为 44.37 米，地上建筑面积为 26653.0 m²，地下建筑面积为 1830 m²，建筑耐火等级为地上二级地下一级，建筑结构为框架结构，此次装修工程位于第一至十层局部，装修面积为 3639 m²，使用性质为教学楼的消防设计审查，并提供了下列材料：

- 1. 建设工程消防设计审查申报表；
- 2. 建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件复印件；
- 3. 申请人身份证明文件；
- 4. 消防设计文件；
- 5. 所在建筑的建筑合法性证明文件；
- 6. 施工许可文件复印件；
- 7. 施工图审查机构出具的《建设工程施工图设计文件消防审查合格书》。
- 8. 法律、行政法规规定的其他材料：1、授权委托书
2、建设工程规划许可证

经审查，备案材料齐全且符合规定，依法核发备案凭证。根据《落实施工图联合审查实行消防技术审查与行政审批分离实施方案（试行）》的有关规定，我局将自受理申请之日起 2 个工作日内出具《建设工程消防设计审查意见书》



此联交建设单位

台州市椒江区住房和城乡建设局
建设工程消防设计审查意见书

椒建消审字[2020]第 0173 号

台州学院:

依据《中华人民共和国消防法》、《浙江省消防条例》、《建设工程消防监督管理规定》和《落实施工图联合审查实行消防技术审查与行政审批分离实施方案(试行)》的规定,我部门对你单位申报的台州学院航空工程学院大楼建设项目室内装饰工程的施工图设计文件消防审查合格书(审查机构:台州市精筑建设工程施工图审查中心,编号:浙 0001 建【2019】-2604)和其他申请材料进行了形式审查,审查合格。建设主管部门将依法对施工图设计文件消防设计、审查质量开展抽查,对抽查发现存在违反工程建设消防技术标准强制性条文和国家、省规定应当审查的“严禁”“必须”“应”“不应”“不得”要求的,将依法进行处理。

要求: 1.你单位对存在的问题应当进行整改,确保施工图设计文件符合消防法律法规和有关消防技术标准要求。2.你单位选用的建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能应当符合《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354-2005)等国家工程建设消防技术标准和有关管理规定。3.工程建设中使用的消防产品应选用具备消防产品市场准入要求的合格产品。4.经此次审查同意的建设工程消防设计不得擅自修改。确需修改的,建设单位应当经原施工图审查机构审查合格后向我部门重新申请消防设计审查。5.该工程竣工后,应向我部门申报消防验收,经验收合格后方可投入使用。

如不服本意见,可以在收到本意见书之日起六十日内向椒江区人民政府申请行政复议,或者在六个月内依法向台州市椒江区人民法院提起行政诉讼。

附件:台州学院航空工程学院大楼建设项目室内装饰工程建设工程基本情况

二〇二〇年十二月十一日



附件：

台州学院航空工程学院大楼建设项目室内装饰工程建设 工程基本情况

单体建筑名称	结构类型	耐火等级	层数		建筑高度 (m)	占地面积 (m ²)	建筑面积 (m ²)	
			地上	地下			地上	地下
台州学院航空 工程学院大楼 工程	框架结构	地上二级 地下一级	10	1	44.37	1341	26653.00	1830
/	/	/	/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/	/	/	/
储 罐	设置位置	/				总容量 (m ³)		/
	储罐名称 及编号	设置形式	储存形式	储存物质 名称	储存容量	火灾危险性		
	/	/	/	/	/	/		
	/	/	/	/	/	/		
堆 场	储 量	/		储存物质名称		/		
<input type="checkbox"/> 建筑保温	材料类别	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B ₁ <input type="checkbox"/> B ₂			保温层数	一层至十层		
	使用性质	外保温			原有用途	外保温		
<input checked="" type="checkbox"/> 装修工程	装修部位	<input checked="" type="checkbox"/> 顶棚 <input checked="" type="checkbox"/> 墙面 <input checked="" type="checkbox"/> 地面 <input type="checkbox"/> 隔断 <input type="checkbox"/> 固定家具 <input type="checkbox"/> 装饰织物 <input type="checkbox"/> 其他						
	装修面积 (m ²)	3639			装修层数	第一层至十层局部		
	使用性质	教学楼			原有用途	教学楼		
消 防 设 施	<input checked="" type="checkbox"/> 室内消火栓系统 <input type="checkbox"/> 室外消火栓系统 <input checked="" type="checkbox"/> 火灾自动报警系统 <input checked="" type="checkbox"/> 自动喷水灭火系统 <input type="checkbox"/> 气体灭火系统 <input type="checkbox"/> 泡沫灭火系统 <input type="checkbox"/> 其他灭火系统 <input checked="" type="checkbox"/> 疏散指示标志 <input checked="" type="checkbox"/> 消防应急照明 <input checked="" type="checkbox"/> 防烟排烟系统 <input checked="" type="checkbox"/> 消防电梯 <input checked="" type="checkbox"/> 灭火器 <input type="checkbox"/> 其他：							
其他需要说明的情况：								

此表数据由建设单位提供